

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (transport) do ZUOK „RUDNO”, a następnie postawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, przy III Kwaterze na Składowisku ( w załączeniu mapka ), kompletnego przenośnego dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego z dystrybutorem :

### WYMAGANIA:

- pojemność całkowita zbiornika 2 500 litrów- konstrukcja, wyposażenie i montaż zbiornika z dystrybutorem paliwa zgodne i poświadczone odpowiednią przekazaną Zamawiającemu dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymogów Prawa Krajowego, a w szczególności Urzędu Dozoru Technicznego, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.18.09.2001r oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

- Gwarancja minimum 10 lat na zbiornik i 24 miesiące na jego wyposażenie

Zbiornik wyposażony w :

- właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym i wewnętrznym

- drzwi główne oraz drzwiczki zewnętrzne rewizji zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą zamka patentowego bądź montowanej kłódki

- drabinkę serwisową

- dystrybutor oleju napędowego z cyfrowym licznikiem wydanego paliwa z elastycznym przewodem o długości 10 metrów zakończonym tzw. „pistoletem” z automatycznym zaworem zamykającym i zwijadłem węża

- pompę paliwową zasilaną napięciem 230V o wydajności minimum 60 litrów na minutę

- układ dystrybucji z zamontowanym przezroczystym filtrem paliwa z separatorem wody o odpowiedniej dopasowanej do pompy paliwowej przepustowości

- czujnik bezprzewodowy poziomu i przecieku paliwa, wskaźnik poziomu oraz sondę przepiętnienia

- króciec do napełniania

-Termin dostarczenia zbiornika -14 dni od dnia podpisania umowy

Po stronie Zamawiającego jest wykonanie podstawy ( fundamentu ) pod zbiornik, podłączenie zasilania dystrybutora paliw do zakładowej instalacji elektrycznej oraz uziemienie zbiornika.