

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2019 z dnia 25.09.2019

### 1. Dane Zamawiającego:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda, tel.89 644 12 44, mail:biuro@zuokrudno.pl

### 2. Przedmiotem zamówienia jest

**Zakup z dostawą kompletnego przenośnego dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego z dystrybutorem.**

### 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (transport) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda, a następnie postawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, przy III Kwaterze na Składowisku ( w załączeniu mapka ), kompletnego przenośnego dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania oleju napędowego z dystrybutorem :

#### **WYMAGANIA:**

- pojemność całkowita zbiornika 2 500 litrów- konstrukcja, wyposażenie i montaż zbiornika z dystrybutorem paliwa zgodne z dokumentacją potwierdzającą spełnianie wymogów Prawa Krajowego, a w szczególności Urzędu Dozoru Technicznego, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn.18.09.2001r oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej . Dokumenty należy przekazać dla Zamawiającego.

- Gwarancja minimum 10 lat na zbiornik i 24 miesiące na jego wyposażenie

#### **Zbiornik wyposażony w :**

- właz rewizyjny w zbiorniku zewnętrznym i wewnętrznym

- drzwi główne oraz drzwiczki zewnętrzne rewizji zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą zamka patentowego bądź montowanej kłódki

- drabinkę serwisową

- dystrybutor oleju napędowego z cyfrowym licznikiem wydane paliwa z elastycznym przewodem o długości 10 metrów zakończonym tzw. „pistoletem” z automatycznym zaworem zamykającym i zwijadłem węża

- pompę paliwową zasilaną napięciem 230V o wydajności minimum 60 litrów na minutę

- układ dystrybucji z zamontowanym przezroczystym filtrem paliwa z separatorem wody o odpowiedniej dopasowanej do pompy paliwowej przepustowości

- czujnik bezprzewodowy poziomu i przecieku paliwa, wskaźnik poziomu oraz sondę przepiętnia

- króciec do napełniania

-Termin dostarczenia zbiornika -14 dni od dnia podpisania umowy

Po stronie Zamawiającego jest wykonanie podstawy ( fundamentu ) pod zbiornik, podłączenie zasilania dystrybutora paliw do zakładowej instalacji elektrycznej oraz uziemienie zbiornika.

4. **Wykaz dokumentów:**

- Formularz Ofertowy
- Parafowana umowa
- Wpis do ewidencji CEiDG lub KRS

6. **Kryteria oceny ofert:**

**Cena -100 %**

7. **Termin i miejsce złożenia oferty:**

Miejsce składania ofert: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  
ul. Czarnieckiego 28, II piętro , 14-100 Ostróda lub email : [biuro@zuokrudno.pl](mailto:biuro@zuokrudno.pl)

8. Termin składania ofert : **do 04.10.2019 r. do godz. 15-stej.**

Załącznik : parafowana umowa( nie podlega negocjacji)

PREZES ZARZADU

  
mgr Leszek Bochnowicz

(podpis Kierownika Zamawiającego)