

Ostróda , 16.01.2023r

W związku z ogłoszonym postępowaniem na zakup kontenera socjalno-biurowego  
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane na pytania:

1.Czy w przypadku wykonania ścian i dachu z płyty warstwowej, gdzie okładzina wewnętrzna wykonana jest z blachy lakierowanej w kolorze białym Zamawiający wymaga dodatkowo pokrycia tych ścian panelami PCV w kolorze białym

Odp.: Zamawiający wymaga dodatkowo pokrycia ścian wew. panelami PCV w kolorze białym.

2.Dach kontenera wykonany jest z płyty warstwowej o niewielkim pochyleniu i nie jest widoczny. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu w kolorze białym lub srebrno-szarym

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu w kolorze białym

3.Czy Zamawiający dopuszcza minimalna szerokość kontenera 2990mm

Odp.: TAK

4. Czy Zamawiający dopuszcza minimalna wysokość w środku kontenera 2500mm?

Odp.: TAK

5.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie orynnowania ukrytego w słupach narożnych kontenerów?

Odp. TAK

6.Proszę o załączenie zdjęć miejsca w którym ma być posadowiony kontener.

Odp.: Zamawiający udostępni zdjęcie posadowienia kontenera w najbliższym czasie .

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Leszek Rochowicz

