

Ostróda dnia 17.10.2025.r.

Informacja o pytaniach i wyjaśnienia do SWZ

Dotyczy: "Sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne do punktów odbioru energii Zamawiającego"

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Jaka jest przewidywana ilość wprowadzonej energii po uwzględnieniu antykonsumpcji dla nowej instalacji 600 kWp?

Odpowiedź: Szacowana, przewidywana ilość wprowadzonej energii po uwzględnieniu autokonsumpcji dla nowej instalacji 600 kWp to około 405 MWh (około 87%), do sieci: około 59 MWh (około 31 %)

Pytanie 2:


Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą elektroniczną lub korespondencyjną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą elektroniczną lub korespondencyjną

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej (e-faktur)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej (e-faktur)



Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu