

Nr postępowania: : DZP1/ZP/9/2021

Wzór Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjacji)

Załącznik nr 8 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje wykonywanie zleconych przez Zamawiającego prac elektrycznych :bieżących napraw, usuwanie awarii, wykonywanie konserwacji, przeglądy, modernizacje.

Zakres zamówienia obejmuje: instalacje elektryczne, linie kablowe, instalacje odgromowe , agregaty prądotwórcze, szafy sterownicze, złącza kablowe, stacje transformatorową , urządzenia elektryczne, zasilanie i sterowanie linią technologiczną hali sortowni, pompownie, zasilanie i sterowanie instalacji do stabilizacji BIODEGMA, motoreduktory.

Miejsce wykonywania prac : Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Rudno 17, Stacja przeladunkowa Iława, Stacja przeladunkowa Lipowiec, Stacja Przeladunkowa Półwieś.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych we właściwym stanie i zapewnienie ich prawidłowego działania. Wykonawca wykona wszystkie prace związane z przedmiotem zamówienia na zlecenie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania prac. Koszty dojazdów do obiektów Zamawiającego po stronie Wykonawcy. Wykonawca za wykonane czynności będzie zobowiązany do wystawienia faktury na podstawie sporządzonego kosztorysu, oraz protokołu. Kosztorys musi zawierać wykaz materiałów z podaniem cen, oraz stawkę godzinową za wykonaną usługę.

Wykonawca w przypadku nagłych awarii, które powodują przestój w ciągu technologicznym Zakładu przystąpi do ich usunięcia w terminie jak najszybszym, jednak nie później niż 3 godz. po zgłoszeniu awarii. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie przyjechać w wyznaczonym terminie, wyznaczy firmę zastępczą która usunie awarię.